

Потребитель: 000000000000

Корректор: mikroELCOR № 04682294

Счётчик: 000000000000

СУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ

Дата и Время	Объём РУ м3	Объём СУ м3	Объём РУ запасные	Объём СУ м3	Давление кПа (абс)	Темп. град.С	Ст
Начальные показания счётчиков:							
	351	1677	24	56			
01.12.2005 06-07	0	0	0	0	99.12	23.20	
01.12.2005 07-08	0	0	0	0	99.11	23.14	
01.12.2005 08-09	0	0	0	0	99.09	23.13	
01.12.2005 09-10	0	0	0	0	99.07	23.18	
01.12.2005 10-11	0	0	0	0	99.03	23.30	
01.12.2005 11-12	0	0	0	0	99.02	23.32	
01.12.2005 12-13	0	0	0	0	99.02	23.14	
01.12.2005 13-14	0	0	0	0	99.04	23.08	
01.12.2005 14-15	0	0	0	0	99.09	22.89	
01.12.2005 15-16	0	0	0	0	99.11	22.85	
01.12.2005 16-17	0	0	0	0	99.12	23.11	
01.12.2005 17-18	0	0	0	0	99.16	23.26	
01.12.2005 18-19	0	0	0	0	99.22	23.36	
01.12.2005 19-20	0	0	0	0	99.31	23.41	
01.12.2005 20-21	0	0	0	0	99.38	23.45	
01.12.2005 21-22	0	0	0	0	99.45	23.47	
01.12.2005 22-23	0	0	0	0	99.53	23.48	
01.12.2005 23-00	0	0	0	0	99.63	23.48	
02.12.2005 00-01	0	0	0	0	99.70	23.48	
02.12.2005 01-02	0	0	0	0	99.77	23.47	
02.12.2005 02-03	0	0	0	0	99.82	23.46	
02.12.2005 03-04	0	0	0	0	99.88	23.45	
02.12.2005 04-05	0	0	0	0	99.93	23.44	
02.12.2005 05-06	0	0	0	0	100.01	23.43	
	0	0	0	0			

Коэффициент сжимаемости по стандарту: AGA NX 19-mod

Количество CO2: 0.080% N2: 0.830% Отн.плотность: 0.5640

Ст: Состояния ошибок: Н-нарушение Д-давление Т-температура
Р-расход Б-батарея К-корректор

Ж-Надо печатать архив настройки

Напечатано: 02.12.2005 13:18

Ответственный за составление отчета:

Руководитель предприятия:

Дата сдачи отчета и подпись принявшего