

Потребитель: 000000000000

Корректор: mikroELCOR № 04682294

Счётчик: 000000000000

Сервисные данные

Версия прибора: 2.6-1.7-1.3
Адрес в сети: 000
Скорость коммуникации: 9600
Пуск измерения: 30.11.2005 07:44:16
Интервал измерения: 15 сек
Контрактный час: 06 час
Постоянная счётчика: 1.00 м3/имп.
Емкость батареи: 100 %
Напряжение батареи: 3.54 В
Макс. диапазон преобр. давления: 0520 кПа
Преобразователь температуры: подключен
Преобразователь давления: подключен
Расширяющий серийный интерфейс: подключен
Импульсные выходы: да
Переключатель режимов в положении: RUN
Уровень контакта нарушения: сторожится нуль
Передача эксплуатац. импульсов: запрещена
Передача нормированных импульсов: запрещена
Коэффициент сжимаемости: по расчету
Использовать пароль при коммуникации: нет
Сторожение контакта нарушения: да
Расширяющая память: да
Расширенное содержание час. архива: нет

Параметры установки

Нормальное давление:	101.325 кПа	Нормальная температура:	20.00 °C
Запасное давление:	0200.00 кПа	Запасная температура:	15.00 °C
Предел мин. давления:	0079.00 кПа	Предел макс. давления:	0525.00 кПа
Предел мин. температуры:	-26.00 °C	Предел макс. температуры:	61.00 °C
Предел макс. расхода:	99999 м3/час		

Коэффициент сжимаемости по стандарту: AGA NX 19-mod

Количество CO2: 0.080% N2: 0.830% Отн.плотность: 0.5640

Напечатано: 02.12.2005 13:19

Ответственный за составление отчета:

Руководитель предприятия:

Дата сдачи отчета и подпись принявшего