



Поз	Наименование	Кол	Примечание
T1	Плата "Танго"	1	
S1	Плата «Пуск /СТОП»	1	
U1	Плата RS485	1	
U2	Плата RS232	1	
A1	Плата Приз 1-2	1	
W1, W2	Плата "Дискретный В/В (24)"	2	
Ex1, Ex2	Плата расширения (0010)	2	in2/out10
P1-P9	Плата "Усилители"	9	
UZ1-UZ3	Блок питания БП 14Б-Д4.4-24	3	
UZ4-UZ7	Блок питания MDR-10-5 MW	4	
UZ8	Блок питания MDR-10-24 MW	1	
SA	ВН-32 2П 32А Выключатель нагрузки	1	
SF1	Авт. выкл. 1п 2А ВА 47-29	1	
SF2, SF4	Авт. выкл. 1п 6А ВА 47-29	2	
SF3	Авт. Выкл. 1п 16А ВА47	1	
XK1.1-XK1.4, XK3	2-уровневые клеммы WAGO арт. 2002-2201	48	
XK2	2-уровневые клеммы WAGO арт. 2002-2971	36	
	Предохранитель ВПБ 6-7 1А	36	
K1	Реле RM84-2012-35-5230	1	
	GZT80 колодка под реле	1	
XK5	Шина "N" нулевая на DIN-рейку в корпусе 2*15 групп	1	
XK6	Шина "N" нулевая на DIN-рейку в корпусе 2*7 групп	1	
XK7	Колодка РЕ 95мм. (14 отв.)	1	
XK8	Розетка PAp10-3-OPc на DIN с заземлением	1	
NL1	Лампа сигнальная SD22DS(LED)	1	
XK0	2-проводная клемма WAGO арт.280-101 (сер.)	3	
	2-проводная клемма WAGO арт.280-104 (син.)	1	
	2-проводная клемма с заземлением WAGO арт.280-107	1	
	Перемычка BARS 10-конт. WAGO арт.2002-410	4	
	Перемычка WAGO арт.2004-410	4	

Имя, № подл. Погн. и дата. Взам. инв. №, № гуд. бл. Погн. и дата. Справ. №? Примеч.

Изм.	Лист	№ докум.	Погн.	Дата	Контроллер Разработчик Проверенный Т. контр. Нач. сект. Н. контр. Умб.	 Контроллер специализированный СПЕКОН СК-72	Лист	Мащаб	Мащаб
							1:1	Листов	Листов
					Схема электрическая соединений				
СК2-72 (Эл.) DWG					Копировал		Формат		